

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v vận hành điều tiết hồ chứa
Định Bình giảm lũ vùng hạ du
theo Quy trình vận hành liên hồ
chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà
Thanh đợt mưa từ ngày 27/11
đến ngày 30/11/2021

Bình Định, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn;
- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tại Văn bản số 19/BCH-PCTT ngày 30/11/2021 về việc vận hành điều tiết hồ chứa Định Bình giảm lũ vùng hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh đợt mưa từ ngày 27/11 đến ngày 30/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Cho phép vận hành hồ Định Bình nhằm giảm lũ vùng hạ du lưu vực sông Kôn - Hà Thanh theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh (Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ), với lưu lượng qua hồ nhỏ hơn lưu lượng đến, lưu lượng qua hồ lớn nhất là 1.300 m³/s cho đến khi mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường (ở cao trình +91.93).

- Khi mực nước hồ gần đạt mực nước dâng bình thường, căn cứ mực nước tại Trạm thủy văn Thạnh Hòa trên báo động 3 (trên cao trình +8.0), cho phép sử dụng một phần dung tích từ cao trình mực nước dâng bình thường đến mực nước lũ kiểm tra của hồ chứa Định Bình (ở cao trình +94.8) để giảm lũ vùng hạ du, bằng cách vận hành lưu lượng qua hồ nhỏ hơn lưu lượng đến hồ, duy trì mực nước Trạm thủy văn Thạnh Hòa ở cao trình +9.0.

- Trong quá trình vận hành điều tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định liên tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- BCĐ Quốc gia PCTT (b/c);
- Ủy ban Quốc gia UPSC, TT và TKCN (b/c);
- BCH PCTT - TKCN Bộ Giao thông và Vận tải (b/c);
- BCH PCTT - TKCN Bộ Công thương (b/c);
- Thường trực BCH PCTT-TKCN và PTDS tỉnh;
- GD Sở NN và PTNT (thực hiện);
- Đài PT và TH Bình Định (đưa tin ngay);
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia;
- Đài KTTV KV Nam Trung Bộ;
- Đài KTTV tỉnh Bình Định;
- Cty CP thủy điện: Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Trà Xom, Vĩnh Sơn;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPTT về PCTT tỉnh;
- LDVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh