

**BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 223 /TNN-NM

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

V/v thực hiện vận hành hồ Định Bình theo
đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ
~~chứa trên lưu vực~~ sông Kôn - Hà Thanh

Kính gửi: Công ty TNHH KTCTTL Bình Định

Sau khi xem xét, kiểm tra số liệu vận hành của hồ Định Bình trong thời gian qua, Cục Quản lý tài nguyên nước thấy rằng, trong thời gian từ đầu mùa cạn đến nay có nhiều ngày hồ Định Bình đã thực hiện vận hành xả nước xuống hạ du không đúng theo quy định tại Điều 16 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1841/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Quy trình nêu trên thì từ ngày 16 tháng 12 năm 2015 đến nay, hàng ngày hồ Định Bình vận hành xả nước xuống hạ du sông Kôn bảo đảm lưu lượng trung bình ngày tối thiểu đạt $31 \text{ m}^3/\text{s}$ nhưng thực tế, trong khoảng thời gian từ ngày 07 tháng 01 đến ngày 26 tháng 02, hồ Định Bình đã xả nước xuống hạ du không đảm bảo lưu lượng theo yêu cầu (chỉ đạt từ 12 đến $20 \text{ m}^3/\text{s}$).

Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện việc vận hành xả nước xuống hạ du, bảo đảm lưu lượng xả trung bình hàng ngày đạt mức tối thiểu và duy trì mực nước của hồ Văn Phong theo quy định của Quy trình. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước hồ Định Bình giảm và có thể đạt giá trị mực nước tối thiểu quy định trong Phụ lục III tại thời điểm tiếp theo, thì điều chỉnh giảm lưu lượng xả, đồng thời thông báo ngay tới Cục Quản lý tài nguyên nước để phối hợp xử lý, điều chỉnh kịp thời.

Trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Cục Quản lý tài nguyên nước để kịp thời hướng dẫn, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Chu Phạm Ngọc Hiển (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, NN&PTNT (để b/c);
- UBND tỉnh Bình Định (để b/c);
- Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (để phối hợp);
- Sở TNMT, CT, NN&PTNT tỉnh Bình Định;
- Tổng Công ty phát điện 3;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh;
- Công ty Cổ phần dầu tư Vĩnh Sơn;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom;
- Công ty TNHH KTCTTL Bình Định;
- Công TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, NM.

CỤC TRƯỞNG



Hoàng Văn Bảy

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 386/SY-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 3 năm 2016

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP, K10;
- Lưu: VT (09b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi