

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v một số vấn đề liên quan
đến việc điều chỉnh Quy
hoạch phát triển điện lực
tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-
2025, có xét đến 2035

Bình Định, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: UBND tỉnh Gia Lai

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhận được Văn bản số 104/UBND-CNXD ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035, nhằm giải tỏa công suất cho các Nhà máy điện gió Song An và Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

Dự án Nhà máy điện gió Song An và Nhà máy điện gió Cửu An nằm trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030. Theo đó, phương án đấu nối của các Nhà máy điện gió Song An và Cửu An là đấu nối chuyển tiếp bằng đường dây 110kV trên đường dây 110kV KBang - An Khê. Tuy nhiên, theo nội dung Văn bản số 104/UBND-CNXD của UBND tỉnh Gia Lai thì hiện nay tuyến đường dây 110kV KBang - An Khê và đường dây 110kV An Khê - Đồn Phó (*Trong đó có đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Định*) đang vận hành đầy tải. Do đó, để giải tỏa công suất của các Nhà máy điện gió nêu trên phải cải tạo đường dây 110kV KBang - An Khê, dây dẫn AC-185 thành đường dây phân pha AC-2x185 và đường dây 110kV An Khê - Đồn Phó, dây dẫn AC-185 thành đường dây phân pha AC-2x185.

UBND tỉnh Bình Định nhận thấy việc cải tạo các tuyến đường dây 110kV nêu trên (Chỉ cải tạo phân pha từ 01 dây thành 02 dây đi chung cột hiện có) để giải tỏa công suất của các Nhà máy điện gió Song An và Nhà máy điện gió Cửu An là phù hợp và cần thiết; việc cải tạo không chiếm đất và không ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện hiện hữu. Do đó, UBND tỉnh Bình Định thống nhất với việc điều chỉnh, bổ sung cải tạo tuyến đường dây 110kV An Khê - Đồn Phó, dây dẫn AC-185 thành đường dây phân pha AC-2x185, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định có ý kiến đề UBND tỉnh Gia Lai xem xét báo cáo Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Sở Công Thương;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (09b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng