

Số: 4063 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước
từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 286/TTr-SYT ngày 24/10/2019 và Tờ trình số 295/TTr-SYT ngày 29/10/2019 (Kèm theo là: Văn bản số 134/ĐLTP-KH-KT ngày 30/9/2019 của Điện lực Tuy Phước về việc thỏa thuận phương án thiết kế công trình: Nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV; Văn bản số 1124/SCT-QLNL ngày 17/10/2019 của Sở Công thương về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tổng hợp, trình duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 817/BC-SKHĐT ngày 30/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bình Định.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long (Địa chỉ: Lô 3 - OLP - 2, khu đô thị thương mại An Phú, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

4. Mục tiêu đầu tư: Nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV nhằm khắc phục tình trạng quá tải



đã dẫn đến sự cố cháy máy biến áp, đáp ứng đủ công suất thực tế sử dụng, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, an toàn cho các thiết bị điện và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

Nâng dung lượng trạm biến áp 3 pha từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV nhằm đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định để phục vụ nhu cầu sử dụng của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, gồm:

- Tiếp địa trạm loại cọc tia R-10C, các chi tiết mạ kẽm nhúng nóng.
- Xà đỡ tụ bù: Dùng thép hình gia công mạ kẽm nhúng nóng.
- Sứ đứng loại 24kV.
- Tủ điện hạ thế 0,4kV loại TĐ-2 sử dụng lại.
- Cáp lực tổng 600V: (3xCV240+1CV120)mm².
- Bảo vệ quá điện áp khí quyển dùng chống sét van polymer 18kV.
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp của trạm biến áp dùng cầu chì tự rơi FCO-24kV-100A.
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía hạ áp dùng Aptomat tổng 3 cực 400A-750V có cơ cấu bảo vệ điện từ.
- Tủ tụ bù hạ thế 120kVAr-400V, điều khiển đóng cắt tự động theo hệ số công suất đảm bảo $\cos\phi \geq 0,90$.

6. Địa điểm xây dựng: Số 66 Đào Tấn, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

7. Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp IV.

8. Tổng mức đầu tư công trình : 414.179.000 đồng

(Bốn trăm mười bốn triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn đồng). Trong đó:


- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| - Chi phí xây dựng | : | 94.119.000 đồng |
| - Chi phí thiết bị | : | 260.428.000 đồng |
| - Chi phí quản lý dự án | : | 11.130.000 đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 30.043.000 đồng |
| - Chi phí khác | : | 18.459.000 đồng |

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.

12. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.



13. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

14. Các nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo kết quả thẩm định của Sở Công thương tại Văn bản số 1124/SCT-QLNL ngày 17/10/2019.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh