

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v thỏa thuận phương án tuyến
đường dây 500kV Tuabin khí
miền Trung – Krông Buk, đoạn
đi trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban QLDA các công trình Điện miền Trung;
- UBND các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão;
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 778/STC-QLNL ngày 19/6/2020 về việc thỏa thuận phương án tuyến đường dây 500kV Tuabin khí miền Trung – Krông Buk, đoạn đi trên địa bàn tỉnh Bình Định và đề nghị của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 tại Văn bản số 1297/TVĐ1-TVĐĐ ngày 08/6/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất phương án tuyến đường dây 500kV Tuabin khí miền Trung – Krông Buk, đoạn đi trên địa bàn tỉnh Bình Định, qua các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, với chiều dài tuyến đường dây khoảng 125,1km, được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng tuyến số MBT.BĐ.01 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 lập tháng 06/2020, đã được các sở, ngành, địa phương liên quan có ý kiến thống nhất, như đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản nêu trên.

2. Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Trung (Chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định gửi Tổng Cục đường bộ Việt Nam để xem xét thỏa thuận đối với các vị trí đường dây 500kV giao cắt với tuyến Quốc lộ và lấy ý kiến thỏa thuận với đơn vị quản lý dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Quy Nhơn theo quy định; thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất với UBND các huyện liên quan để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh; thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác theo quy định; thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác thỏa thuận, bàn giao tim mốc, bồi thường thiệt hại, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ trong phạm vi ranh giới tuyến đường dây để đảm bảo an toàn cho dân sinh và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Lưu ý: Trong giai đoạn thiết kế, nếu các cột điện của tuyến đường dây 500kV nêu trên có độ cao trên 45 m so với cốt đất tự nhiên, Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ chấp thuận độ cao tĩnh không theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Cty Điện lực Bình Định;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng