

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Công trình
Đường dây 220kV rẽ vào nhà máy thủy điện An Khê

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1298/TTr-STNMT ngày 18/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án) của Công trình đường dây 220kV rẽ vào nhà máy thủy điện An Khê, do Công ty Truyền tải điện 3 làm chủ đầu tư với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, quy mô, công suất hoạt động:

a) Địa điểm: Điểm đầu có tọa độ 108⁰ 47'18''E; 13⁰ 58'13''N và điểm cuối có tọa độ 108⁰ 46'23''E; 14⁰ 00'39''N thuộc địa phận xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

b) Công trình có quy mô, công suất hoạt động: Công ty Truyền tải điện 3 quản lý, vận hành, sửa chữa tổng cộng 5.640m đường dây 220KV.

c) Các hạng mục bảo vệ môi trường chính:

- Đường dây điện 220 kV được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đạt mức cường độ điện trường < 5kV/m đảm bảo an toàn cho người dân sản xuất, canh tác bình thường.

- Đảm bảo hành lang an toàn điện theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ tại kho chứa của Truyền tải điện Bình Định - Quảng Ngãi và ký hợp đồng với cơ sở có chức năng xử lý theo quy định.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư:

a) Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung, biện pháp, giải pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong Đề án.

b) Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo nội dung Đề án đã được phê duyệt. Định kỳ tối thiểu 02 lần/năm báo cáo kết quả giám sát môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý (trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm).

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu nội dung hoạt động của công trình, nội dung của Đề án có thay đổi, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo với cơ quan có chức năng và chỉ được thực hiện những thay đổi khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Đề án là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại công trình.


Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Đề án sau khi được phê duyệt và xem xét, có ý kiến đối với những thay đổi của Công trình đường dây 220kV rẽ vào nhà máy thủy điện An Khê theo quy định tại Điều 2.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;
- Bộ TN&MT (để b/c);
- Bộ Công thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN&MT; CA tỉnh;
- UBND huyện Tây Sơn;
- UBND xã Tây Thuận;
- Lưu: VT, K4 .(14)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng