

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
của các Trạm biến áp (TBA) và đường dây 110kV tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1316/TTr-STNMT ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án) của công trình các Trạm biến áp (TBA) và đường dây 110kV tỉnh Bình Định, do Công ty lưới điện cao thế Miền Trung làm chủ đầu tư với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, quy mô, công suất hoạt động:

a) Vị trí:

- Các Trạm biến áp đặt tại 09 xã, phường, thị trấn, gồm: phường Quang Trung, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn; xã Tây Giang, huyện Tây Sơn; thị trấn Bình Định, thị xã An Nhơn; xã Cát Trinh, huyện Phù Cát; xã Mỹ Trinh, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn.

- Đường dây 110kV đi qua 54 xã, phường thị trấn, thuộc thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Tây Sơn, huyện Hoài Ân, huyện Vĩnh Thạnh, Thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ, huyện Hoài Nhơn.

b) Quy mô, công suất hoạt động: Chi nhánh điện cao thế Bình Định quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện tổng cộng 137,985 km đường dây 110kV và 09 trạm biến áp 110 kV với tổng dung lượng 385 MVA (chi tiết được nêu trong Đề án).

c) Các hạng mục bảo vệ môi trường chính:

- Về nước thải: nước thải sinh hoạt tại các trạm biến áp được thu gom, xử lý qua hệ thống tự hoại.

- Tiếng ồn, độ rung và điện trường: Trạm biến áp được xây dựng tại những vị trí riêng biệt, có hàng rào bảo vệ, người không có phận sự không được ra vào. Đối với công nhân vận hành: Theo tiêu chuẩn quy định ngành ban hành kèm theo Quyết định số 183/NL/HKKT ngày 12/4/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương).

- Đường dây điện 110kV được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đạt mức cường độ điện trường < 5kV/m đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống và sản xuất, canh tác bình thường.

- Đảm bảo hành lang an toàn điện theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: Rác thải sinh hoạt thu gom vào thùng chứa. Chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ tại kho chứa của các trạm biến áp và ký hợp đồng với cơ sở có chức năng xử lý theo quy định.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình:

a) Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung, biện pháp, giải pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án.

b) Phải đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các tiêu chuẩn hiện hành đang còn bắt buộc áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành có liên quan trước khi thải ra môi trường.

c) Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo nội dung Đề án đã được phê duyệt. Định kỳ tối thiểu 02 lần/năm báo cáo kết quả giám sát môi trường cho

Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý (trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm).

đ) Trong thời hạn tối đa là 03 tháng kể từ ngày ký Quyết định này phải hoàn thành việc xây dựng, thử nghiệm và nghiệm thu các biện pháp công trình bảo vệ môi trường; chỉ được phép đưa công trình bảo vệ môi trường vào hoạt động chính thức sau khi đã được cơ quan phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết kiểm tra và cấp giấy xác nhận.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu nội dung hoạt động của công trình, nội dung của Đề án có thay đổi, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo với cơ quan có chức năng và chỉ được thực hiện những thay đổi khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Đề án là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại công trình.


Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung BVMT trong Đề án sau khi được phê duyệt và xem xét, có ý kiến đối với những thay đổi của Các trạm biến áp và đường dây 110kV tỉnh Bình theo quy định tại Điều 2.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;
- Bộ TN&MT (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN&MT; CA tỉnh;
- UBND huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Tuy Phước, Thị xã An Nhơn, TP. Quy Nhơn;
- Lưu: VT, K4 (25)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng