

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại
cuộc họp bàn việc vận hành đập dâng Văn Phong phục vụ tưới kết hợp
phát điện nhà máy thủy điện Văn Phong trong mùa mưa lũ**

Ngày 05/10/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp bàn việc vận hành đập dâng Văn Phong phục vụ tưới kết hợp phát điện nhà máy thủy điện Văn Phong trong mùa mưa lũ. Tham gia cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo việc đóng 10 cửa tràn xả sâu đập dâng Văn Phong, Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong báo cáo việc vận hành nhà máy thủy điện Văn Phong; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Quy trình vận hành tạm thời đập dâng Văn Phong là đúng theo quy định. Tuy nhiên khi xây dựng đập dâng Văn Phong, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đồng ý cho xây dựng nhà máy thủy điện để tận dụng lượng nước dư thừa để phát điện. Do đó khi xây dựng quy trình vận hành chính thức đập dâng Văn Phong cần phải xem xét hài hòa lợi ích giữa đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tưới, kết hợp phát điện. Trên cơ sở đề xuất của Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong về quy trình vận hành đập để phát điện trong mùa mưa lũ theo 2 cao trình $H=3,24m$ và $H=3,79m$, qua thảo luận các thành viên dự họp cho rằng vận hành đập dâng Văn Phong ở các cao trình trên vẫn đảm bảo an toàn công trình. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh quy trình vận hành. Trong cuộc hội thảo về xây dựng quy trình vận hành đập dâng Văn Phong yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 và các ngành liên quan, đơn vị tư vấn xây dựng quy trình vận hành phải thảo luận và hoàn chỉnh quy trình theo yêu cầu: chống ngập úng cho thượng lưu đập, thoát lũ, đảm bảo an toàn công trình kết hợp phát điện trong mùa mưa để phát huy hiệu quả công trình với đa mục tiêu.

2. Về chi phí vận hành đập dâng Văn Phong trong mùa mưa: Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong làm việc với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định để thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí vận hành, điều tiết đập dâng Văn Phong trong các tháng mưa lũ hàng năm.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan biết và khẩn trương tổ chức thực hiện./. *ve*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K6, K10, K13

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Thi
Nguyễn Đức Thi