

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v thỏa thuận hướng
tuyến đường dây 110kV,
22kV và vị trí Trạm biến
áp 110kV Cát Nhơn

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát;
- Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1138/STC-QLNL ngày 18/7/2022 về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV, 22kV và vị trí Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đề nghị của Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung tại Văn bản số 1848/CREB-KTNV ngày 20/6/2022; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV, 22kV và vị trí Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đấu nối, theo phương án 3 được nêu trong hồ sơ Phương án thỏa thuận tuyến và thể hiện trên bản vẽ Mặt bằng vị trí trạm và hướng tuyến đường dây 110kV, 22kV đấu nối, ký hiệu TR1-17-29B-ĐĐ.ĐN.01B do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 lập tháng 6/2022 đã được các sở, ban ngành, địa phương liên quan thống nhất như đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản nêu trên.

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai, xây dựng, giao thông, bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ và các vấn đề khác có liên quan, đảm bảo các nội dung theo ý kiến của các sở, ban ngành, địa phương liên quan, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thực hiện Dự án.

Lưu ý: Đối với đoạn tuyến từ trụ G12B đến cuối tuyến thiết kế trong phạm vi quy hoạch đất ở hiện hữu, Chủ đầu tư phải cam kết đảm bảo an toàn điện và tự thực hiện di dời công trình (*không được bồi thường*) khi nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định. Trong giai đoạn thiết kế, nếu các cột điện có độ cao hơn 45 m so với cốt đất tự nhiên, Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục chấp thuận độ cao tĩnh không theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày

06/5/2016 của Chính phủ. Đối với các đường dây 110kV, 22kV của Dự án có giao chéo với các tuyến đường ĐT.639, ĐT.640, đường trục Khu kinh tế nổi dài, đường Quốc lộ 19B và Tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiên - Diêm Vân, Chủ đầu tư phải đảm bảo các vị trí cột điện nằm ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ các tuyến nêu trên theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ (*lưu ý tuyến đường trục Khu kinh tế nổi dài được quản lý với lộ giới 65m (tương ứng tim đường ra mỗi bên 32,5m) theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nổi dài đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2018*); phải đảm bảo tuân thủ khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng tính từ điểm cao nhất của mặt đường đến điểm thấp nhất của đường dây tải điện không nhỏ hơn 4,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp theo quy định của pháp luật về điện lực quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Cty Điện lực Bình Định;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng