

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2022

Về việc kiến nghị một số nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban QLDA 85.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ dự án theo các Quyết định số 906/QĐ-BGTVT, số 907/QĐ-BGTVT, số 908/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt các dự án thành phần thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định; ngày 13/9/2022, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 5287/UBND-KT ngày 13/9/2022 kiến nghị Bộ Giao thông vận tải về các nội dung chưa phù hợp trong hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án, tuy nhiên đến nay UBND tỉnh Bình Định vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy, kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm xem xét trả lời đối với các nội dung kiến nghị tại Văn bản nêu trên.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến kiến nghị đối với tuyến đường gom số 18 bên phải tuyến đoạn Km19+087,27 - Km19+834,88 và đường gom số 19 bên trái tuyến đoạn Km18+708,7 - Km19+812,47 (trong đó, đoạn đường gom Km0+605,33-Km1+313,21), phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh, cụ thể như sau:

Về hồ sơ thiết kế dự án đã được phê duyệt đối với đoạn qua địa phận thành phố Quy Nhơn cơ bản thống nhất. Tuy nhiên, đường gom số 18 bên phải tuyến đoạn Km19+087,27-Km19+834,88 và đường gom số 19 bên trái tuyến đoạn Km18+708,7 - Km19+812,47 (trong đó, đoạn đường gom Km0+605,33-Km1+313,21) thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn có bề rộng $B_{nền}/B_{mặt}=7,5m/6,5m$ và không có vỉa hè (hoặc lề đường) phía giáp nhà dân nên không thể bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, thuận lợi trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đoạn tuyến nêu trên, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Chủ đầu tư (Ban QLDA 85) xem xét, chấp thuận quy mô xây dựng các đoạn đường gom nêu trên có bề rộng mặt đường $B_{mặt}=7m$ và vỉa hè (hoặc lề đường) giáp nhà dân có bề rộng tối thiểu 3,0m để UBND thành phố Quy Nhơn bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, bố trí xây dựng chỗ quay đầu xe (đoạn cuối tuyến) nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi khai thác sử dụng tuyến đường gom nêu trên.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ban QLDA 85
quan tâm xem xét giải quyết sớm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ Công Hoàng;
- Các Sở: TNMT, GTVT, XD;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVPTD;
- Lưu VT, K19.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn TỰ Công Hoàng